


取扱説明書

APW4V-HXXHシリーズ APW4V-LXXHシリーズ

XX = 65 / 50 / 40 / 35 / 30
(6500K / 5000K / 4000K / 3500K / 3000K)



ペンタワイドⅣ CV-H / CV-L

この度は当社LED製品をお買い上げいただきましてありがとうございます

安全に関するご注意

感電や火傷、漏電・発煙・発火・製品落下などの重大事故や、製品周囲の構造物損傷・製品故障などの損害を防ぐために、本製品の取り扱いや施工・ご使用にあたっては以下の内容を必ずお守りください。

※ いつでも読むことが出来る様に、この説明書は製品をご使用されるお客様に必ず大切に保管してください。

<p>警告</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●本製品の施工などの工事には電気工事士の資格が必要です。一般の方による電気工事は法律で禁止されています。また、本製品の施工や使用などに関わり、設置国や地域にその他の法令や規制がある場合は、必ずそのすべてに従ってください。 ●本製品は屋内・半屋外用の器具です。直射日光のあたる場所、雨水が直接あたる場所、製品が水没状態になる場所、海辺などの塩害地域、温泉や屋内プールなど腐食性ガスが発生する場所、石油・化学プラントなど可燃性ガスが発生する場所、粉塵の多い場所、可燃物で製品が覆われる場所では使用出来ません。また、橋や高架上など振動・衝撃が多い場所への設置、移動灯としてのご使用もおやめください。 ●製品は仕様書・図面・取扱説明書や本体表示などの注意事項をあらかじめよく確認・ご理解の上で、正しく施工・ご使用ください。 ●製品は許容された湿度環境範囲内、あるいは筐体温度上限以下でお使いください。また、製品周囲は断熱材などで覆わないでください。 ●製品の取付場所の構造には製品の重量や固定力などの荷重に耐える十分な強度を確保してください。 ●LEDモジュールの点灯には必ず、弊社が供給または指定・認定した駆動用電源をご使用ください。 ●駆動用電源は必ず、LEDモジュールの接続数に合った出力範囲のものをご使用ください。 ●駆動用電源（一部機種除く）には必ず、電気設備技術基準に準拠したD種設置工事を行ってください。 ●LEDモジュールのコードには極性（+・-）があります。施工作業時の駆動用電源との接続においては、それらを絶対に間違えないでください。 ●LEDモジュールは連結を途中でカットしたり、他の連結と接続したりしてご使用いただけます。その際にも、コード接続の極性は絶対に間違えないでください。
<p>ご注意</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●各部のコード接続は確実に行い、接続箇所には自己融着テープ・防水圧着端子・防水タイプ熱収縮チューブなどで十分な防水・絶縁の処理を行ってください。特に防水処理は、接続部だけでなくコードの被覆・ジャケット部に至る広範囲に行う必要があります。 ●製品各部のコードで製品本体を吊下げたり、コードを強く引っ張ったりしないでください。また、コード被覆に工具や周辺部材などで傷をつけたり、コードを製品と構造物の間に挟み込んだりしないでください。また、張力や鋭角の曲げが生じるコード配線はおやめください。 ●駆動用電源とLEDモジュール間のコードを延長する必要がある場合には、1.25sq(AWG16相当)から0.75sq(AWG18相当)までの電線を ご使用ください。尚、コード延長が極端に長くなる場合など、コードによる電圧降下に応じてLEDモジュールの光量が低下する可能性があります。 ●雷害による主電源線や構造物への雷サージの発生が懸念される場合には、製品への雷サージ印加の防止・保護の対策を充分に行ってください。 ●LEDモジュールの点灯・消灯を行うためのスイッチやブレーカー類は必ず、駆動用電源の入力(AC)側に設置して下さい。 ●目には障害を起しますので、点灯確認や点検作業の際などに、点灯中のLEDモジュールの光出射部を直視しないでください。 ●製品の真下や直近には、ストーブ・コンロなどの熱源や、加湿器などの蒸気源を置かないでください。 ●点灯中及び消灯直後の製品は高温になっていますので、手を触れないでください。また、製品のお手入は必ず電源を切った状態で、製品の温度が十分に下がった状態で行ってください。 ●本製品にも寿命があり、たとえ外観や点灯状態に異常がなくても内部の劣化は進行している場合があります。3年に一回は専門家による点検をお受けになり、設置から8~10年を目安に交換を行ってください。(30℃を超える高温環境での点灯や、日に10時間あるいは年間3,000時間以上の長時間点灯をされた場合には、製品寿命が短くなり、交換時期を早める必要が生じることがあります。) ●製品に万一、動作・点灯状態や外観の異常や煙や異臭の発生などが見られた場合には、ただちに使用を中止して、工事業者または販売元に交換または修理を依頼してください。 ●製品の分解や改造などは絶対に行わないでください。尚、万一故障が発生した場合にも、本製品はお客様による修理が出来ません。
<p>お願い</p>	<ul style="list-style-type: none"> ●この製品の駆動用電源にはフタスタート機能が内蔵されています。電源を入れてから点灯するまでに若干(数秒)のタイムラグを生じる場合がありますが、それは異常ではありませんのでご了承ください。 ●LEDを光源とした照明器具はその発光波長成分特性などから、白熱灯や蛍光灯などの従来光源と比べて、同型式の製品においても個々の明るさや色調のバラツキを大きく感じる場合があります。この点については予めご了承ください。


仕様

品名	ペンタワイド4CVH	ペンタワイド4CVL
品番	APW4V-HXXH	APW4V-LXXH
定格入力	DC24V	
消費電力	1.05W	0.35W
製品光束	125lm	47lm
保護等級	IP67	
使用周囲温度	-20~+50℃	
梱包単位	10個 / 20個	10個 / 30個
保証期間	3年（お買い上げ日より起算）	


品番 XX—色温度 65/ 50 / 40 / 35 / 30
(6500K / 5000K / 4000K / 3500K / 3000K)

製品識別

製品基板に印刷された文字と製品基板色により識別できます。



製品表面基板色：白



製品表面基板色：緑

5. 電源の配置

防雨形電源をご使用になる場合、長期的な信頼性の確保のために、配線を伝った水が駆動用電源上に溜まりにくくするため、水がリード線を伝って、電源本体に入らないように配慮してください。

ELV / xSV / NKLVZ240 シリーズの配置
(両側からケーブルが出る製品)

50mm以上

3SV/ELV電源をご使用の際、電源を隣接させる場合は、50mm以上の間隔をとり設置してください。収納場所に於いては、空気対流を十分に行ってください。

K58シリーズの配置
(片側からケーブルが出る製品)

← 水平 →

↑ 垂直 ↓

K58電源をご使用になる場合は、防水効果を高める為、ケーブルを下向きにして縦置き配置してください。横置き配置する場合は、ケーブルを伝って水が電源筐体内に入らないように考慮し、設置してください。

6. その他の注意

LED灯具は下記のような環境、条件では使用できません。ご注意ください。

直射日光にさらされる場所
(灯具劣化による漏電、火災の恐れがあります)

海辺やプールサイドなど、塩害を引き起こす可能性のある場所
(灯具劣化による漏電、火災の恐れがあります)

溶剤・ガス
溶剤雰囲気や引火性ガスのある場所での照射
(製品の破損や火災の恐れがあります)

振動の大きい場所
(電源、LEDの破損の恐れがあります)

電源との距離が50mm未満での設置

本製品を仕様書に記載された定格値或使用条件を逸してご使用になった場合に起きた、いかなる事故・故障・損害にも弊社はその責を負いません。

6. 点灯しないときは

修理を依頼される前に、もう一度下記項目を確認してみてください。それでも解決しない場合や、ご不明な点はアリストジャパンまでお問い合わせください。


症状	原因
電源に繋がるLEDモジュールが全て点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ・正しい入力電圧が印加されていません。 <ul style="list-style-type: none"> → 交流電源から給電されているかご確認下さい。 ・電源が接続できるLEDモジュールの上限以上のLEDが接続されています。 <ul style="list-style-type: none"> → 本取扱説明書[2. 設置数量] 駆動可能モジュール数を確認して下さい。 ・LEDモジュールの接続が間違っています。極性と向きを合わせて下さい。 <ul style="list-style-type: none"> → 本取扱説明書[3. 製品の接続]を参照下さい。 ・電源の過電流保護機能が動作しています。 <ul style="list-style-type: none"> → 負荷が短絡している場合、過電流保護機能が動作します。
電源に繋がるLEDモジュールの一部が点灯するが、残りの部分が点灯しない	<ul style="list-style-type: none"> ・点灯していないLEDモジュールの極性が合っていません。 <ul style="list-style-type: none"> → 本取扱説明書[3. 製品の接続]を参照下さい。
LEDモジュールは点灯するが、輝度不足のとき	<ul style="list-style-type: none"> ・電源が接続できるモジュール数範囲を超えています。 <ul style="list-style-type: none"> → 本取扱説明書[2. 設置数量] 駆動可能モジュール数を確認して下さい。 ・正しい入力電圧が印加されていません。 <ul style="list-style-type: none"> → 入力電圧範囲より低い場合、出力電圧が低下することがあります。 ・過電流保護機能が動作しています。 <ul style="list-style-type: none"> → 負荷が短絡している場合など、過大な電流が流れ、過電流保護機能が動作します。 ・負荷が大きすぎます。 <ul style="list-style-type: none"> → 負荷電流が大きくなり、過電流保護機能が動作します。

■ 取付方法

- 事前に必ず、「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しく作業を行ってください。
- 静電気による製品の故障を避けるために、作業場所・作業着や工具類の静電対策を行ってください。

1. モジュールの配置、向き


看板の深さ、乳半の種類に応じてLEDモジュールの配列を決定します。
製品に水が溜まらないように、配線が水平になるように配置計画をして下さい。




2. 設置数量

LEDの使用数に応じて電源を用意します。電源の種類によって接続できるモジュール数は異なります。

延長ケーブルの種類は
VCTF1.25sq以上 もしくは
VVF1.6mm以上
をご使用ください。



電圧降下による輝度低下、輝度ムラを防ぐため、配線1系統に繋げる最大モジュール数は上記をお守りください。
規定以上の数量を繋ぐには、下図のように分岐配線で接続して下さい。



メーカー	モデル	型番	駆動可能モジュール数	
			CVH	CVL
TDK	ラムダ90W (防滴・看板内収納形)	ELV90-24-3R8	1 ~ 60個	1 ~ 180個
サンエー	電機60W (防滴・看板内収納形)	1SV-2R50-24NF	1 ~ 51個	1 ~ 154個
サンエー	電機150W (防滴・看板内収納形)	3SV-6R25-24NF	1 ~ 128個	1 ~ 385個

メーカー	モデル	型番	駆動可能モジュール数	
			CVH	CVL
レシップ	15W (防雨・屋外形)	K58-015C024-203	1 ~ 14個	1 ~ 42個
レシップ	60W (防雨・屋外形)	K58-060C024-001	1 ~ 57個	1 ~ 171個
レシップ	150W (防雨・屋外形)	K58-115C024-201	1 ~ 142個	1 ~ 428個
共進電機	150W PWM調光 (防滴・看板内収納形)	WKL VZ240-6R3H/P5	1 ~ 128個	1 ~ 385個


※ 直列可能数量(CVH40個/CVL60個)を超える数量を接続する場合は、上図のように並列接続を行ってください。

3. 製品の接続

モジュールと配線の極性

製品には極性があります。


入力 + (白/赤)



入力 - (白)


モジュールの終端処理

終端モジュールのケーブルは開放端にし、確実に防水処理を行ってください。




間違った配線は、火災や故障の原因となります。施工時は間違いないよう、注意して設置作業を行ってください。

配線極性の間違い



AC100V / 200Vへの直結




【注意】コードの結合について




製品の点灯・不点灯時、製品筐体内の空気圧が増減し、コードの芯線部を伝って、製品筐体内部に水が浸入しやすくなります。

コードの結合部にはビニールテープを巻くだけ、非防水の圧着端子をカシメるだけでは防水にはなりません。必ず自己融着テープ、防水タイプ熱収縮チューブをご使用頂きますようお願いいたします。



・結合部にビニールテープを巻くだけではダメ!



防水タイプ熱収縮チューブの作業方法

- ①電線挿入
- ②圧着
- ③ヒート

収縮温度 120℃

絶縁被覆部分にヒートガン等で熱を加えて収縮させると、被覆内部の接着剤が溶融し、電線と絶縁被覆が密着します。

推奨防水圧着端子：ニチフ SB1816

4. 構造物への取り付け

取り付けの前に、設置面の汚れ・埃などを除去します。
LEDモジュール裏面の両面テープの剥離紙を剥がし、接地面に仮固定します。
※剥離紙を剥がした後、両面テープの粘着面に手指などで触らないでください。
※モジュールに貼付された両面テープのみでは製品固定はできません。
※LEDモジュールは、M3.5のピアスビス、φ3.5mm以下のリベット、あるいは十分な接着力を持ったシリコン系接着材で、構造物に確実に固定してください。
※LEDモジュールを取付ネジで固定する場合、LEDモジュールの両側の2つの取付穴をご使用ください。



両面テープ



M3.5 ピアスビス使用

いずれか1本あるいは両方で固定